



Nr.	Beschreibung	Bemerkungen
1	Außenluft	Frischlufteinlass von außen
2	Abluft	Abluftauslass nach außen
3	Luftzufuhr	Frischluft in den Raum
4	Rückluft	Abluft aus dem Raum
6	Schaltkasten	
7	Halterung für die Aufhängung des Geräts	(4x)

Modelle	A	B	C	D	E	F	G	H	I
KPI-1002(E/H)3E	1.600	1.295	385	1.442	719	1.346	300	68	64
KPI-1502(E/H)3E	1.800	1.130	525	1.622	623	1.180	355	90	85
KPI-2002(E/H)3E	1.800	1.430	525	1.622	921	1.480	355	90	85

Alle Maßangaben in mm.